





**Equipements Standards :**

- 1 - Assecheur d'air.
- 2 - Conservateur d'huile.
- 3 - Isolateurs 10 / 30 NF 250 - DIN 42531
- 4 - Traversées DT 1 - DIN 42530
- 5 - Anneaux de suspension.
- 6 - Dispositif de vidange d'huile N 937 701 (DIN 42551)
- 7 - Galets de roulements.
- 8 - Indicateur magnétique de niveau d'huile.
- 9 - Mise à la terre.
- 10 - Manette de commutateur. (manoeuvrable hors tension)
- 11 - Bouchon de remplissage.
- 12 - Plaque signalétique.

**Equipements en option :**

- 13- Relais Buchholz à deux flotteurs à contacts à deux directions selon  
DIN42566. (alarme et déclenchement)
- 14 - Thermomètre à double contacts. (alarme et déclenchement)